

**kamstrup**

---

## ZigBee-modul

### Installationsvejledning



## Idriftsættelse

### ✓ **Modulet startes første gang**

Lysdiode 1 blinker med 1 sekunds interval, idet modulet scanner efter netværk.


Lysdiode 2 og 3 er slukkede.

### ✓ **Modulet har fundet en koordinator og er koblet på denne**

Lysdiode 1 blinker hvert 3. sekund og indikerer, at modulet befinder sig i "identify mode". I denne mode kommunikerer modulet aktivt med netværket.

### ✓ **15 minutter efter, at modulet er koblet på koordinatoren**

Alle lysdioder er slukkede.



Lysdiode 3	Lysdiode 2	Linkstatus
		Optimal
		> Normal
		Normal
		< Normal

## Pulsindgange

Modulet har 2 pulsindgange, som kan anvendes til opsummering af impulser fra vand- og gasmålere. Indgangenes pulsopløsning og -enhed konfigureres automatisk ud fra MULTICAL®.

Terminal 65 Pulsindgang A/In-A (+)

Terminal 66 Pulsindgang A/In-A (-)

Terminal 67 Pulsindgang B/In-B (+)

Terminal 68 Pulsindgang B/In-B (-)

## Bestilling

### **Modulet kan monteres i følgende målere:**

MULTICAL® 66

MULTICAL® 61

MULTICAL® 601

MULTICAL® 602

### **Modul i løssalg:**

670060000000.E

### **Modul i MULTICAL® 61/601/602:**

670060000000.0